


- | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------------|
| | nová přípojková skříň | | sdělovací zemní vedení CETIN |
| | nový kabel NN | | STL, plynovod GasNet |
| | nová chránička | | vodovod VAS Znojmo |
| | nové uzemnění | | kanalizace splašková VAS Znojmo |
| | stávající betonový sloup | | |
| | stávající přípojková skříň | | |
| | stávající venkovní vedení NN | | |
| | stávající zemní kabel NN | | |
| | demontovaný závěsný kabel NN | | |



Základní údaje:

Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem: nebezpečné

Střídavá síť NN: 3+PEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TN-C

Námrazová oblast: I-2 do 2 kg/m

Větrová oblast: III do 27.5 m/s

Ochranné pásmo kabelů NN: 1 m

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000V i nad 1000V:

- polohou, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.1

- izolací, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.4

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorách nebezpečných:

- na straně NN - automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.5

- izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1


Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:

- určuje PNE 330000-2, tabulka č.5 a č.6

Všechny stávající podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit jejich vytyčení.

AUTORIZACE:

VYPRACOVAL	Jakub Potůček	ZOD. PROJEKTANT	Ing. Petr Levák
ZHOTOVITEL PD	ZMES, s. r. o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč		
KRAJ	Jihomoravský	OKRES	Znojmo
KATASTR. ÚZEMÍ	Jevišovice, 659355		
MÍSTO STAVBY	Jevišovice		
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		
NAZEV STAVBY	Jevišovice 306, přípojka kNN Dufek		
NAZEV VÝKRESU	Situace stavby		



Č. STAVBY: 1030080476

DATUM: 1/2023

FORMÁT: 2xA4

STUPĚŇ PD: DÚS+DPS

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

1:500 **D.1**